
次期ごみ処理施設整備・運営事業

入札説明書等に関する質問への回答書（第2回）

令和2年2月5日

佐賀県東部環境施設組合

1 入札説明書に対する質問

No.	頁	大項目	中項目	小項目	項目名	質問の内容	質問の内容に対する回答
1-1	23	第6章	3	-	入札提案書類	提案書、技術提案書概要版の電子データ（CD-R）を2部提出することとなっていますが、正本データと副本データの両方を格納したCD-Rを2部提出するという認識でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
1-2	26	第7章	4	-	提案書	通し番号について1/●～●/●とふることでありますが、表紙に総数を【n=825】と表記し、各頁には1/n～825/nと表記するものとしてよろしいでしょうか（例：総数825枚の場合）。	1/825～825/825と表記してください。
1-3	44	別紙5	3	(1)	地域経済への貢献金額未達成の場合に係る減額等の措置	地元雇用者の年齢構成が変わること（ベテラン要員の退職⇒新卒採用による補充を行う場合等）により地元雇用額が提案金額に対し未達となる可能性がございます。その際の減額等の措置につきましては、別途協議していただけないでしょうか。	様式第16号-3-1（別紙1）には、達成可能と考える地域貢献金額を提案してください。契約後に発生した事案については、具体的な事情により協議することとします。

2 要求水準書に対する質問

No.	頁	大項目	中項目	小項目	項目名	質問の内容	質問の内容に対する回答
2-1	23	第1部	第5章	5.13	騒音基準	騒音値などの性能保証を判断する敷地境界線は、事業範囲から東側里道を除いた次期ごみ処理施設エリアの境界線と理解してよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
2-2	37	第2部	第1章	1.3.3.5)	仮設工事 回答書第1回N02-74	現場事務所に備えるシャワー、洗濯機については男女兼用で使用できるものと考えてよろしいでしょうか。	可とします。事業者において判断してください。
2-3	42 208	第2部 第3部	第1章 第2章	1.6.5 2.2.8	表2-1性能試験項目と方法 排ガス 表3-1本施設の運転に係る計測管理項目 排ガス	表3-1「本施設の運転に係る計測管理項目 排ガス」の第3者機関による分析の対象に二酸化炭素が含まれていますが、表2-1「性能試験の項目と方法」には二酸化炭素は含まれていません。運営期間中のみ二酸化炭素の定期分析を実施するという理解でよろしいでしょうか。	P208「表3-1 本施設の運転に係る計測管理項目」より二酸化炭素は削除します。
2-4	148	第2部	第3章	3.2.3	中央制御室 1) (1) ① エ 主要項目	b. ITVモニター【LCD24】インチ以上×【6】台と記載がありますが、P.151の表2-15モニター設置場所では中央制御室【8】台と記載があります。正しい設置台数をご教示願います。	【8】台を正とします。
2-5	152 153	第2部	第3章	3.2.5 2) (4)	排ガス分析装置 水銀濃度計	排ガス分析装置の項目に「煙突出口の排ガスを測定するため、排ガス分析装置を煙突近傍に設置する。」こととありますが、排ガス分析装置に含まれる水銀濃度計は変動により迅速に追従できるバグフィルタ出口に設置するものとしてよろしいでしょうか。 水銀に対する規制対象はバッチ測定による全水銀（ガス状水銀及び粒子状水銀）であり、本機による連続測定（ガス状水銀のみ）は規制対象外であることから、バグフィルタ出口に設置しても問題無いものと考えています。	可とします。 P209 表3-2 停止基準（自主基準値）と合わせてご提案ください。

No.	頁	大項目	中項目	小項目	項目名	質問の内容	質問の内容に対する回答
2-6	152 208	第2部 第3部	第3章 第2章	3.2.5 2.2.8	排ガス分析装置 表3-1本施設の運転に係る計測管理項目 排ガス	連続計測を行うため設置する「排ガス分析装置」の対象に二酸化炭素は含まれていませんが、「表3-1 本施設の運転に係る計測管理項目 排ガス」の連続計測対象には二酸化炭素が含まれています。どちらを正と考えればよろしいでしょうか。	P208「表3-1 本施設の運転に係る計測管理項目」より二酸化炭素は削除します。
2-7	156	第2部	第4章	4.1.1	計画概要 5) 仮設計画 (3) 仮設電力及び給水等	工事用水として井水を利用してもよろしいでしょうか。	可とします。ただし、隣接地に環境基準を超える地下水が確認されていることに配慮してください。
2-8	210	第3部	第2章	2.2.10	設備が故障した場合の修繕、調整及び再発防止のための設備更新	瑕疵担保期間経過後において、貴組合もしくは運営事業者のどちらの責任でもない設備の故障、不具合等が発生した場合には、改修・更新等に係る費用の負担について協議させていただけないでしょうか。	要求水準書及び運営業務委託契約書のとおりとします。
2-9	216	第3部	第2章	2.8.7	施設見学者対応	運営事業者が行う施設見学者対応には、電話受付を含むと考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。ただし、行政視察については、組合において電話受付を含めて対応しますが、組合から事業者に対し協力の要請があれば積極的に支援をすることとします。 また、スケジュール管理上、すべての団体による見学・視察スケジュールは共有することとします。

3 落札者決定基準に対する質問

質問はありませんでした。

4 様式集に対する質問

No.	様式	大項目	中項目	小項目	項目名	質問の内容	質問の内容に対する回答
4-1	第15号 第16号 第17号 第18号 (各表紙)	-	-	-	グループ名	グループ名の記載は下記の理解でよろしいでしょうか。 [正本] 中段のグループ名欄 →参加資格確認申請書類に記載のグループ名(代表企業名)を記載する 書類の右下 →受付グループ名を記載する [副本] 中段のグループ名欄 →「グループ名」という言葉を含め何も記載しない 書類の右下 →受付グループ名を記載する	お見込みのとおりです。

5 基本協定書(案)に対する質問

質問はありませんでした。

6 基本契約書（案）に対する質問

質問はありませんでした。

7 建設工事請負契約書（案）に対する質問

No.	頁	条	項	号	項目名	質問の内容	質問の内容に対する回答
7-1	4	5条の2	2	1、2	著作権の譲渡等	実施設計図書等には受注者の秘密情報が含まれる可能性がありますので、公表等に当たっては公表内容及びその方法について事前に協議させていただくことは可能でしょうか。	基本的には契約書案のとおりです。公表内容によっては、事前に協議する場合もあると考えます。
7-2	27	59	-	-	地域経済への貢献金額に係る提案の未達成	第59条には第1項と第3項の記載があり第2項がありませんが、第3項が第2項の誤記と理解してよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。

8 運營業務委託契約書（案）に対する質問

No.	頁	条	項	号	項目名	質問の内容	質問の内容に対する回答
8-1	7	20	2	-	災害発生時などの協力	災害廃棄物については、ごみ分別ルールに従わずに集積されたものが施設に持ち込まれ、一般廃棄物の処理と異なる処理が行われる可能性が高いと考えております。災害廃棄物の処理を行う場合は、処理方法や方針等について、事前に協議させていただけると考えてよろしいでしょうか。	災害廃棄物処理の緊急性にもよりますが、基本的には事前協議は行います。
8-2	7	21	1	3	資源物等及び余熱に係る取扱い	有効利用された有価物に関して第三者に損害が生じる場合とは、どのような事象を想定されていますでしょうか。また、運営事業者に責が無い場合には、求償の対象外となるものと考えてよろしいでしょうか。	スラグの品質に起因して損害が生じ、本施設から発生したものとして委託者に対して損害賠償請求がなされた場合等が想定されます。原因者負担が原則となります。
8-3	15	50	2	-	損害賠償の予約	運營業務委託契約による履行が完了した後においても損害賠償するのはどのような場合を想定されていますか。	基本契約第8条第5項各号のいずれかに該当した場合です。
8-4	27	別紙6	-	-	運營業務委託料（第37条、第38条、第54条）	〔入札説明書別紙3に基づき記載する。〕と記載されておりますが、〔入札説明書別紙2に基づき記載する。〕と理解してよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。

9 残渣運搬業務委託契約書（案）に対する質問

質問はありませんでした。

10 残渣資源化等業務委託契約書（案）に対する質問

質問はありませんでした。