
次期リサイクル施設整備・運営事業
第2回入札説明書等に関する質問への回答書及び
対面的対話結果（議事録）

令和7年7月18日

佐賀県東部環境施設組合

次期リサイクル施設整備・運営事業 第2回入札説明書等に関する質問内容及び回答（対面的対話結果）

No.	資料名	頁	大項目	中項目	小項目	タイトル	質問の内容	回答
1	要求水準書 第I編 設計・建設工事編	20	第1章	第5節	1	試運転	試運転に係るごみの搬入は、貴組合にて各種調整にご協力いただけるものとの理解で宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
2	要求水準書 第I編 設計・建設工事編	23	第1章	第6節	2(3)	引渡性能試験	表1-14に引渡性能試験方法として、各試験項目が記載されておりますが、井水の水質検査の項目がございません。一方、P75に建設事業者により水質調査を実施することが規定されておりますが、引渡性能試験まで求められていないとの理解で宜しいでしょうか。	井水の水質調査については、予備性能試験及び引渡性能試験の対象（表1-14_11その他）として下さい。その際の試験方法については、要求水準書_運営業務編 P13表1の生活用水（水質基準51項目）に準じるものとし、詳細は本組合と協議の上、決定するものとします。
3	要求水準書 第I編 設計・建設工事編	39	第2章	第2節	1(5)⑭	計量機	…計量機の入り口側には信号機を、出口側にはゲートを設けること。とありますが、計量機1基あたりの設置内容でしょうか。	お見込みのとおりです。
4	要求水準書 第I編 設計・建設工事編	40	第2章	第2節	2(5)②	プラットホーム	現施設における小型家電、布団類・製品プラスチックの搬出頻度及び搬出時のコンテナ入れ替え方法（予備との入れ替え等）についてご教示願います。	【搬出頻度（目安）】 <ul style="list-style-type: none">・小型家電）1回／週・布団類）2回／日・製品プラスチック）1回／週 【コンテナ入れ替え方法】 <ul style="list-style-type: none">・小型家電）運営委託事業者にて入れ替え（予備は敷地内保管と搬出車両に積載）・布団類）運営委託事業者にて入れ替え（予備は敷地内保管）・製品プラスチック）運搬委託業者にて入れ替え（予備は搬出車両に積載）
5	要求水準書 第I編 設計・建設工事編	95	第2章	第16節	4	作業用重機	建設工事で納入する記載ですが、重機の名義は貴組合となり、車両税や更新費は貴組合の範囲と考えてよろしいでしょうか。	各重機に要する費用等については、全て事業者の範囲として下さい。
6	要求水準書 第I編 設計・建設工事編	109	第3章	第2節	2(3)②ウ	屋外ストックヤード	幅10m、奥行き4m程度の屋根を設置すること。とありますが、指定の屋根寸法（高さ3m）では重機との干渉も懸念されます。酷暑対策のためヤード全体が日影になるよう、検討してもよろしいでしょうか。	全面を屋根で覆った場合、重機（グラップル）による積込作業時に支障するため、要求水準書どおりとして下さい。
7	要求水準書 第I編 設計・建設工事編	116	第3章	第3節	2(2)②	搬入道路	搬入道路の舗装として、中央線と外側線の指定がなされておりますが、歩道の仕上げ（境界ブロック）は必要ないと理解で宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
8	要求水準書 第I編 設計・建設工事編	120	第3章	第4節	7	エレベーター設置工事	組合管理諸室エリア設置するエレベーターの大きさを計画するにあたり、想定されている利用状況についてご教示願います。	組合職員及び来客者等の利用を想定しております。基本的に大人数の施設見学（小学生等）は想定していないため、同時に多数の利用は考えられないことを踏まえ、適切な規模で設定をお願いします。ただし、車椅子利用者や職員が台車を用いて荷物を移動（リユース品を工場棟からエントランスホールへ移動等）することも想定してください。
9	要求水準書 第II編 運営業務編	5	第1章	第3節	13	保険	火災・地震保険は組合様が加入される建物総合損害共済保険に付加されているのでしょうか。	お見込みのとおりです。
10	要求水準書 第II編 運営業務編	15	第6章	第8節		災害発生時の対応	一時的に避難できるように本施設を開放し、適切に管理することと記載されてありますが、管理とはどこまでの範囲でしょうか。施設開放の判断、避難された方の氏名、住所の管理等は貴組合とし、運営事業者居室を解放した際の管理を行えばよろしいでしょうか。	要求水準書 第II編 運営業務編 P1に記載のとおり、近隣対応として組合の業務範囲となります。適切に管理することの意図は、従業者エリアの居室の開放及び通常時とは異なる施設管理（業務時間外のセキュリティ等）が生じた場合の組合職員との連絡調整、協力体制の構築を想定しています。
11	要求水準書 添付資料4					下水道	本施設の下水道の取合点までの引込工事は、貴組合負担と認識しておりますが、受益者負担金も同様に貴組合の所掌と解釈して宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
	以上							